

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV Fordelerskap

Nr. på FDV 01-018

Dato 01.06.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

836 2641 Fordelerskap beregnet for montering av fordeler PRO / WGF og romregulering. Er tilpasset ramme 1034379 og bunnseksjon 1034381. Byggemål 850x550x100 mm.

836 2181 Fordelerskap beregnet for montering av pumpe/shuntgrupper, fordeler PR / WGF og romregulering i fordelerskap. Er tilpasset ramme 1034379 og bunnseksjon 1034381. Byggemål: 850x550x205 mm

836 2642 Fordelerskap beregnet for montering av fordeler PRO / WGF og romregulering. Er tilpasset ramme 1034484 og bunnseksjon 1034486. Byggemål 850x850x100 mm.

836 2182 Fordelerskap beregnet for montering av pumpe/shuntgrupper, fordeler PRO / WGF og romregulering i fordelerskap. Er tilpasset ramme 1034484 og bunnseksjon 1034486. Byggemål: 850x550x205 mm

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
--------	-----------	---------	--------------------	-----------	------	-------

836 2641	1034377	x	Fordelerskap 2-6 kurser -98	St		
836 2181	1034403	x	Fordelerskap 2-6 kurser -205	St		
836 2642	1009188	x	Fordelerskap 7-12 kurser -98	St		
836 2182	1034404	x	Fordelerskap 7-12 kurser -205	St		
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Produsert i aluzink belagt stål med epoksy på utvendig overflate. - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge /overflate: Epoksy RAL9010 - Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger, Håndbok for Uponor Gulvvarme 						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2643	1034404	x	Ramme til fordelerskap, 2-6 kurser			st
836 2644	1035584	x	Ramme til fordelerskap, 7-12 kurser			st
836 2739	1036662	x	Dør til fordelerskap, 2-6 kurser			st
836 2639	1036711	x	Dør til fordelerskap, 7-12 kurser			st
836 2647	103481	x	Bunn til fordelerskap, 2-6 kurser			st
836 2648	103446	x	Bunn til fordelerskap, 7-12 kurser			st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Utvendig, lett fuktet klut.
- Ettersyn og kontroll: Sjekke at det ikke er oppstått korrosjon innvendig i skap. Korrosjon kan tyde på lekkasje på installert utstyr.
- Vedlikeholds instruks og intervall: 1 til 2 ganger per år.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: Kan korrodere/ruste ved langvarig påvirkning av fuktighet.

6) Miljøpåvirkning:

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov.
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Forligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandede metaller.
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
- Kode for avfallsbehandling: 1452
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**